

Акт
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): **Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 9 Московского района Санкт-Петербурга)**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее - Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт: **196158, г. Санкт-Петербург, Пулковская улица, д.5, литера А**

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание **2** этажа, **2622,00** кв.м.

наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет); **3342,5** кв.м.

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) **государственная**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **региональная**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Администрация Московского района Санкт-Петербурга, 196006, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 129**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): **образование**

Наименование предоставляемых услуг: **реализация образовательной программы дошкольного образования**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **250/300 чел**

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): **нет**

Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **к месту предоставления услуги.**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети в возрасте от 2-х лет до 7 лет**

Мы, нижеподписавшиеся, заведующий Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 9 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга Сайфутдинова Фануза Зарифовна, с одной стороны, и Первый заместитель руководителя Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» Смирнова

Ольга Владимировна с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: *да (соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют) / нет*
выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет**
адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности): **нет**
поручни: **да (не соответствуют)**
пандусы, роллопандусы: **нет**
подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): **нет**
мобильные лестничные подъемники: **нет**
раздвижные двери: **нет**
доступные входные группы: **нет**
кнопка вызова: **нет**
доступные санитарно-гигиенические помещения: **нет**
достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок: **нет**
надлежащее размещение оборудования и носителей информации: **нет**
дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет**
дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: **нет**
наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**.

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 9 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга расположенного по адресу 196158, Пулковская улица, д.5, литера А, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К, О, С, Г, У	Приказом № от 14.09.2018 назначены сотрудники организации: Зам. зав. по АХЧ Кислицина Е.А., обеспечивающие сопровождение инвалидов к месту оказания услуг, с которыми проведен инструктаж. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанного сотрудника отражена в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен – 14.09.2018).	№ 83/1 от 14.09.2018
1.2	К, О, С, Г, У	Прилегающая территория большей частью недоступна, Вход на территорию – узкая калитка. Нет навигации для слепых и слабовидящих. Внутренняя территория – асфальтовое покрытие. Прием инвалидов ведется в кабинете на 1 этаже здания. Сопровождение по требованию.	
1.3	К, С	Только с сопровождением. Для инвалида в кресле-коляске вход возможен только через ворота.	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К, О, С, Г, У	Предоставление услуг организовано с сопровождением сотрудниками, указанными в пункте 1.1	№ 83/1 от 14.09.2018
2.2	К, О, С, Г, У	Вход на объект осуществляется от калитки. На высоте 1.0 метр находится номер телефона для вызова помощи. Ширина дверного проема – не достаточная, далее вторая входная дверь, так же с не достаточной шириной дверного проема. Затем внутренняя лестница входной зоны. Есть поручень.	
2.3	К	Не доступно.	
2.4	О	Условно доступно. Сопровождение по требованию.	
2.5	С	Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом и фактурой. Предупредительные тактильные полосы отсутствуют. Передвижение только с сопровождением.	
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К, О, С, Г, У	Предоставление услуг организовано с сопровождением сотрудниками, указанными в пункте 1.1	№ 83/1 от 14.09.2018
3.2	К	Не возможно передвижение по 1 этажу.	
3.3	С	Пути перемещения на объекте, не имею элементов доступности для данной категории. Сопровождение по требованию.	
3.4	О	Лестницы оборудованы поручнями.	
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К, О, С, Г, У	Предоставление услуг организовано с сопровождением сотрудниками, указанными в пункте 1.1	№ 83/1 от 14.09.2018

4.2		Группы расположены на обоих этажах. Кабинет Заведующего на 1 этаже, музыкальный, (актовый) зал на 2 этаже.	
4.3	К	Услуга оказывается на 1 этаже, в помещении не достаточно места для маневрирования на кресло-коляске. При текущем состоянии не рекомендовано к посещению	
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	О, С, Г, У	Предоставление услуг организовано с сопровождением сотрудниками, указанными в пункте 1.1	№ 83/1 от 14.09.2018
5.2		Санитарно-гигиеническая комната для персонала расположена на 1 этаже, узкая дверь, состоит из малого помещения и не имеет элементов доступности.	
5.3	К	Недоступно.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К, О, С, Г, У	Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://ds9mr.fr На сайте учреждения размещены: - контактная информация - информация о путях движения к ОСИ от ближайших остановок наземного пассажирского транспорта - информация о предоставляемых услугах - версия для слабовидящих; - режим работы учреждения; - информация о специалистах и видах услуг; - информация о способах получения услуг. После согласования акта, на сайте появится: - информация, с какой Организацией подписан Акт согласования с общественным объединением детей-инвалидов «ГАООРДИ».	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к объекту	
7.1	К, О, С, Г, У	Ближайшие остановки общественного транспорта находится по адресу: Пулковская улица. д.7 Автобусы № 16. (с заниженным полом доступным для проезда инвалидов на креслах колясках) 1. Расстояние от остановок общественного транспорта 200 м. 2. Время движения пешком примерно 5 минут. 3. Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути (тротуар). 4. На пути следования от остановок общественного транспорта не везде имеется занижение бордюра, поэтому передвижение в инвалидных креслах-колясках местами затруднено.	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К, О, С, Г, У	Место для парковки инвалидов нет.	

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНИП, СП, ГОСТ):

1. На сайте учреждения необходимо наполнить страничку (раздел) «Доступная среда» информацией о доступности вашего объекта согласно действующим нормативам. На всех страницах сайта (на главной обязательно) должна быть ссылка заметная и понятная для посетителя сайта, ведущая в раздел «Доступная среда». На данной странице рекомендуется размещать основную информацию в виде текста для возможности слепым прослушать его с помощью специальной программы.

2. Добавить на сайт учреждения «в раздел «Доступная среда» информацию о способах

получения услуг для инвалидов, о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте, номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте, об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг, о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости, условия его доступности по категориям инвалидов, как добраться до объекта от остановки общественного транспорта.

3. Добавить на сайт учреждения «в раздел «Доступная среда» информацию с кем согласована доступность на объекте, дату и номер акта согласования.

4. Оборудовать доступный вход на территорию учреждения, а именно ширина калитки должна соответствовать нормативным требованиям и иметь в месте входа/выхода нормативную ширину пешеходной зоны и отсутствие перепадов высот. На входной группе на территорию должна быть информационная табличка.

5. Разработать план мероприятий и комплекс мер по организации доступности для слепых и слабовидящих по всей территории объекта согласно действующим нормативам.

6. Разработать план мероприятий и комплекс мер по организации доступного санитарно-гигиенического помещения согласно действующим нормативам.

7. Рассмотреть возможность оборудование одного входа для инвалидов, передвигающихся в кресло-колясках и приобретение мобильного лестничного подъемника.

8. Обеспечить допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н).

9. Для обучения специалистов воспользоваться учебными пособиями Министерства труда и социальной защиты населения РФ «Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи», размещенное на официальном сайте Минтруда России по адресу: <http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108> и «Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг», размещенное – <http://zhit-vmeste.ru/news/events/88812/>

Заведующий ГБДОУ № 9



Сайфутдинова Ф. З.

Первый заместитель руководителя

Санкт-Петербургской ассоциации
общественных объединений родителей
детей-инвалидов «ГАООРДИ»



Смирнова О.В.